



中华人民共和国国家标准

GB 13495.1—2015
代替 GB 13495—1992

消防安全标志 第 1 部分：标志

Fire safety signs—Part 1: Signs

2015-06-02 发布

2015-08-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

GB 13495 的本部分第 3 章为强制性的,其余为推荐性的。

GB 13495《消防安全标志》分为以下部分:

- 第 1 部分:标志;
- 第 2 部分:产品通用要求;
- 第 3 部分:设置要求;

.....

本部分为 GB 13495 的第 1 部分。

本部分代替 GB 13495—1992《消防安全标志》。与 GB 13495—1992 相比,本部分变化如下:

- 删除了标志的结构、尺寸、制作、设置等内容;这些内容将纳入 GB 13495 的其他部分(见 1992 年版的第 4 章、第 6 章、第 7 章);
- 删除了“禁止带火种”标志(见 1992 年版的标志编号 3.4.8);
- 增加了“消防电话”“推车式灭火器”和“消防炮”标志(见表 2、表 4);
- 将“紧急出口”“灭火器”“消防水带”“当心火灾——易燃物质”“当心火灾——氧化物”和“当心爆炸——爆炸性物质”标志的名称修改为“安全出口”“手提式灭火器”“消防软管卷盘”“当心易燃物”“当心氧化物”和“当心爆炸物”(见表 3、表 4 和表 5);
- 将“消防梯”修改为“逃生梯”,其安全色由红色改为绿色,由“灭火设备”表中调整到“紧急疏散逃生”表中(见表 3);
- 修订了附录 A 中的圆形和三角形安全标志尺寸,规定了标志的设计尺寸(见附录 A);
- 增加了标志与方向辅助标志组合使用示例(见附录 B);
- 增加了标志、方向辅助标志与文字辅助标志组合使用示例(见附录 C)。

本部分修订时参考了 ISO 7010:2011《图形符号 安全色和安全标志 注册的安全标志》。

本部分由中华人民共和国公安部提出。

本部分由全国消防标准化技术委员会基础标准分技术委员会(SAC/TC 113/SC 1)归口。

本部分由公安部天津消防研究所负责起草。

本部分主要起草人:姚松经、屈励、沈纹、张银花、冯珂星、李钰、俞颖飞。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB 13495—1992。

消防安全标志 第 1 部分：标志

重要提示：本部分消防安全标志的颜色不作为标准颜色匹配使用，颜色匹配按 GB 2893—2008《安全色》第 5 章的规定。

1 范围

GB 13495 的本部分规定了用于消防安全领域的标志。

本部分适用于所有需要设置消防安全标志的场所。

本部分不适用于 GB/T 4327 规定的消防技术文件和各类地图所用的图形符号。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 2893—2008 安全色

GB/T 4327 消防技术文件用消防设备图形符号

3 标志

3.1 消防安全标志(以下简称标志)由几何形状、安全色、表示特定消防安全信息的图形符号构成。标志的几何形状、安全色及对比色、图形符号色的含义见表 1。

表 1 标志的几何形状、安全色及对比色、图形符号色的含义

| 几何形状 | 安全色 | 安全色的对比色 | 图形符号色 | 含义 |
|--------|-----|---------|-------|----------------------|
| 正方形 | 红色 | 白色 | 白色 | 标示消防设施(如火灾报警装置和灭火设备) |
| 正方形 | 绿色 | 白色 | 白色 | 提示安全状况(如紧急疏散逃生) |
| 带斜杠的圆形 | 红色 | 白色 | 黑色 | 表示禁止 |
| 等边三角形 | 黄色 | 黑色 | 黑色 | 表示警告 |

3.2 标志根据其功能分为以下 6 类：

- a) 火灾报警装置标志(见表 2)；
- b) 紧急疏散逃生标志(见表 3)；
- c) 灭火设备标志(见表 4)；
- d) 禁止和警告标志(见表 5)；
- e) 方向辅助标志(见表 6)；
- f) 文字辅助标志。

3.3 标志的常用型号、尺寸及颜色应符合附录 A 的规定。

3.4 标志及其辅助标志与周围环境之间应形成清晰对比。在实际制作时，应使用衬边，衬边的颜色和